



















LEGENDA:

- |   |   |
|---|---|
|  | gniazdko wtykowe p/ł 230V 16A+N+PE IP 20;             |
|  | gniazdko wtykowe podwójne p/ł 230V 16A+N+PE IP 20;    |
|  | gniazdko wtykowe hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;     |
|  | gn. wtyk. podwójne hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;   |
|  | wyłącznik 40A z gniazdem 3x32A+N+PE, IP54 400V, IP44; |
|  | gniazdo internetowe 2xRJ45 p/ł IP20;                  |
|  | gniazdo RTV / SAT p/ł IP20;                           |
|  | puszka hermetyczna 100x100mm IP44;                    |
|  | puszka instalacyjna hermetyczna IP44;                 |
|  | puszka instalacyjna fi 80mm, IP20;                    |
|  | rura osłonowa DVK od ø50mm - ø 75mm                   |
|  | tablice rozdzielcze (wg zał. rysunków)                |
|  | przewód YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> ;                    |
|  | przewód YDY 5x4mm <sup>2</sup> ;                      |
|  | YKY 4x10mm <sup>2</sup> ;                             |
|  | LgY 1x10mm <sup>2</sup> ;                             |



Temat inwestycji:	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 227, obr. 0014 Masłowice, jed. ewid. 101210_2 gm. Masłowice		
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		
Rysunek:	Rzut poddasza - Ins. ee, ośw. i gm. wyk.		
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski		



**KONTUR**  
Biuro Projektów Budowlanych

Nr rys. E - 2	Skala: 1:100	Data: VIII.2020	
Branża: E	Etap: PB	Format: A-3	Podpis:
Nr uprawnień: LOD/1642/PWOE/12			