

LEGENDA:

- rura osłonowa PCV fi 50mm
- złącza kontrolno - pomiarowe (sposób montażu zgodnie z opisem technicznym).
- drut FeZn fi 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu
- płaskownik FeZn 4x30mm2 układany w ziemi
- złącze krzyżowe
- połączenie metaliczne (złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)
- uziom otokowy płaskownik FeZn 4x30mm2
- pręt FeZn o średnicy min. ø16mm i długości 6m
- maszt odgromowy wolnostojący h=7,5m (ochrona odgromowa - strefowa dla proj. urządzeń)

Temat inwestycji:	Termomodernizacja budynku OSP	Biuro Projektów Budowlanych KONTUR		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 1682 i 1683, obręb 0001 Bartodzieje Przerębskie jed. ewid. 101210_2 Masłowice			
Inwestor i adres:	Urząd Gminy Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	Nr rys. E- 5	Skala: 1:100	Data: XII 2021
Rysunek:	Schemat ideowy zasilania.	Branża: E	Etap: PB	Format: 297x420
Projektant br. elektrycznej:	mgr inż. Michał Jaworski	Nr uprawnień: LOD/1692/PWOE/12		Podpis: