

Rozdzielnia Rg

Oznaczenia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
Opis	Wyłącznik główny rozdzielnicy	Obw. ośw. opr. 1 - 2	Cbw. ośw. opr. 3 - 4	Obw. ośw. opr. 5-7	Obw. ośw. opr. 8-10	Obw. ośw. opr. 11-14	Obw. ośw. opr. 15-17		Obw. zas. 400V nr 1	Obw. zas. 400V nr 13	Obw. zas. 400V nr 14	Obw. gn. wtyk. nr 2	Obw. gn. wtyk. nr 3	Obw. gn. wtyk. nr 4	Obw. gn. wtyk. nr 5	Obw. gn. wtyk. nr 6	Obw. gn wtyk. nr 7
Moc		0,40kW	0,40kW	0,40kW	0,40kW	0,40kW	0,40kW		3kW	3kW	3kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,00kW	1,00kW
Przekrój kabla		3/4x1,5mm2	3/4x1,5mm2	3/4x1,5mm2	3/4x1,5mm2	3/4x1,5mm2	3/4x1,5mm2		5x6mm2	5x6mm2	5x10mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2.5mm2
Typ kabla	YKY 5x10mm2	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo		YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
Obw. gn. wtyk. nr 8	Obw. gn. wtyk. nr 9	Obw. gn. wtyk. nr 10	Obw. gn. wtyk. nr 11	Obw. gn. wtyk. nr 12	Obw. zaś. klimatyzacji	
1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,00kW	1,00kW	3,50kW	
3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	
YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	

Temat inwestycji:	**Termomodernizacja budynku OSP**	Biuro Projektów Budowlanych KONTUR		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 1682 i 1683, obręb 0001 Bartodzieje Przerębskie jed. ewid. 101210_2 Masłowice			
Inwestor i adres:	Urząd Gminy Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	Nr rys. E- 7	Skala: - - - - -	Data: XII 2021
Rysunek:	Schemat ideowy rozdzielnicy Rg.	Branża: E	Etap: PB	Format: 297x420
Projektant br. elektrycznej:	mgr inż. Michał Jaworski	Nr uprawnień: LOD/1692/PWOE/12		Podpis: