

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

**Sukcesywnej dostawie oleju napędowego na potrzeby gminy Masłowice w 2023 r.**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Gminy Masłowice w ilości szacunkowej:

- zakres podstawowy: 55 000 m<sup>3</sup>,
- zakres objęty prawem opcji : 20 000 m<sup>3</sup>

**przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji** do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

- jednorazowa dostawa do Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 84A, 97-515 Masłowice ok. 3 000 – 5 000 dm<sup>3</sup> do zbiornika z dystrybutorem.
- dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb, każdorazowo na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mail, lub za pośrednictwem telefonu, w którym zostanie określona ilość zamawianego oleju napędowego.
- Dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia - liczydła ilości wydanego paliwa posiadające funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.
- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
- dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013 poz. 1058 ) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12 lub równoważnej ( wg objętości w temperaturze referencyjnej + 15°C );
- dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:
  - a) w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
  - b) w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
  - c) w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.
- przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.

- przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie Urzędu Gminy Masłowice, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę
- realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>00</sup>.
- w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.
- dostawę i wyładunek 55 000 L oleju napędowego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie zakup oleju napędowego w mniejszej ilości, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;
- dostawę i udostępnienie w formie bezpłatnego użyczenia na okres realizacji przedmiotu umowy zbiornika o pojemności nie mniejszej niż 5 000 L, z atestowanym urządzeniem pomiarowym – dystrybutorem. Zbiornik na paliwo musi posiadać na wyposażeniu min. trzycyfrowy licznik pojedynczego tankowania oraz licznik sumujący z możliwością kalibracji oraz spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001, nr 113, poz. 1211);
- w ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapewni jego dostawę i wyładunek/zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w miejscowości Masłowice). W ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, w okresie trwania umowy Wykonawca zapewni również bezpłatne przeglądy okresowe stanu technicznego zbiornika wraz z kalibracją licznika (w każdym przypadku wątpliwości co do poprawności jego wskazań), bezpłatny serwis oraz inne czynności niezbędne do zachowania prawidłowego funkcjonowania zbiornika;
- Wykonawca w dniu dostawy zbiornika przekaze Zamawiającemu:
  - szczegółową instrukcję obsługi (eksploatacji) dostarczonego zbiornika,
  - ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa,
  - wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji,
  - przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie jego eksploatacji.
- Zamawiający będzie użytkował zbiornik w okresie obowiązywania umowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, po zgłoszeniu przez Zamawiającego opróżnienia zawartości zbiornika z ostatniej dostarczonej przez Wykonawcę partii paliwa, Wykonawca w terminie maksymalnie 3 dni roboczych odinstaluje i odbierze zbiornik od Zamawiającego.
- W przypadku wystąpienia uszkodzenia zbiornika nie nadającego się do naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt nowy zbiornik zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy odpowiadający polskim normom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn. zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeniach, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz normie PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11E – Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe. Wymagania i metody badań.