

Masłowice, dnia 31.08.2020 r.

Znak sprawy: **UG.271.ZO.11.2020**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** zapytanie ofertowe - ***Dostawa i montaż instalacji centralnego ogrzewania gazowego do budynku OSP Bartodzieje***

**Zamawiający:** Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, **precyzuje zapisy zapytania ofertowego w zakresie przedmiotu zamówienia:**

- a) Wymagana liczba butli gazowych 33 kg na gaz propan w ilości minimum 6 sztuk.
- b) Zakres zamówienia obejmuje, również napełnienie instalacji grzejnikowej preparatem przeciwzamarzającym np. glikolem

**Zamawiający informuje, że powyższe zapisy będą wiążące przy składaniu ofert.**

**W związku ze zmianą zapisów w zapytaniu ofertowym przesuwa się termin składania ofert do dnia 03.09.2020 godz. 10:00**

*Bogusław Gontkowski  
Wójt Gminy Masłowice*

.....  
*(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*